



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТехноЭнерго".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 603152, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, д. 3, офис 9, ОГРН: 1075261007733.

Номер телефона: +7 (831)218-04-50, Адрес электронной почты: info@te-nn.ru

В лице директора Лёвкина Максима Вячеславовича

заявляет, что Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М (СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.03М.01, СЭТ-4ТМ.02М.02, СЭТ-4ТМ.02М.03, СЭТ-4ТМ.03М.04, СЭТ-4ТМ.03М.05, СЭТ-4ТМ.02М.06, СЭТ-4ТМ.02М.07, СЭТ-4ТМ.03М.08, СЭТ-4ТМ.03М.09, СЭТ-4ТМ.02М.10, СЭТ-4ТМ.02М.11, СЭТ-4ТМ.03М.12, СЭТ-4ТМ.03М.13, СЭТ-4ТМ.02М.14, СЭТ-4ТМ.02М.15, СЭТ-4ТМ.03М.16, СЭТ-4ТМ.03М.17, СЭТ-4ТМ.02М.18, СЭТ-4ТМ.02М.19, СЭТ-4ТМ.03М.20, СЭТ-4ТМ.03М.21, СЭТ-4ТМ.02М.22, СЭТ-4ТМ.02М.23, СЭТ-4ТМ.03М.24, СЭТ-4ТМ.03М.25, СЭТ-4ТМ.02М.26, СЭТ-4ТМ.02М.27, СЭТ-4ТМ.03М.28, СЭТ-4ТМ.03М.29, СЭТ-4ТМ.02М.31)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТехноЭнерго".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603152, Россия, область Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, д. 3, офис 9

продукция изготовлена в соответствии с ИЛГШ.411152.145ТУ. Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Технические условия.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9028 30 190 0

Серийный выпуск

Соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования;

ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании

1 Протокол № 1042-2015 от 12.03.2015 Испытательная лаборатория "Центр метрологии и испытаний в области электромагнитной совместимости. ФБУ КВФ "ИНТЕРСТАНДАРТ"";

2 Протоколы № 10 ЭМС/2015 от 12.03.2015, № ИЛ-1820 от 16.03.2015 Испытательная лаборатория "Испытательная лаборатория по безопасности измерительных приборов и изделий медицинской техники (ИЛ БИПМТ) ФБУ "Нижегородский ЦСМ"".

Схема декларирования 1д.

Дополнительная информация

Условия хранения счетчиков в складских помещениях потребителя (поставщика):

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °C;
- относительная влажность воздуха 80 % при температуре плюс 35 °C.

Срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления счетчиков.

Средний срок службы счетчиков - не менее 30 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.04.2025 включительно.

«ТехноЭнерго» в максим Вячеславович (польмеь) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

EAЭC N RU Д-RU.PA01.B.35954/20

Дата регистрации декларации о соответствии:

28.04.2020